



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305

телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38

факс: 22-28-60

e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

№ 906 от 25.08.2023 года

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "МЕДВЕЖОНОК"
ИНН: 8619009740 ОГРН: 1028601791613

628322, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, НЕФТЕЮГАНСКИЙ
РАЙОН, ЧЕУСКИНО СЕЛО,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 21А

ИНН: 8619009740 ОГРН: 1028601791613

Предписание № 906
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в ходе профилактического визита проведенного в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» на основании решения ио начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе - Главного государственного санитарного врача в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе Голубковой С.В. от 09.08.2023 года № 108 установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт профилактического визита от 25.08.2023 г. № 113), а именно:

- Балкон (2 этаж) учреждения с дефектами конструкции (крошится бетон) требует проведения ремонтных работ в соответствии с п. 2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Кабинет логопеда: отмечаются следы течи с потолка, конструкция кровли здания учреждения с дефектами в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Вход. № 670

«19» 08 2023 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

- Устранить дефекты конструкции балкона (2 этаж) учреждения согласно п. 2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Устранить дефекты конструкции кровли здания, не допускать протеканий согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 26.11.2023 г.

О принятых мерах необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 26.11.2023 г. (к ответу приложить фото подтверждающее устранение нарушения) на имя начальника ТО УФС РПН А.Г. Щербакова

Настоящее предписание имеет обязательную силу согласно ст.50 ФЗ-52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления Роспотребнадзора Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Главный специалист-эксперт ТО УФС РПН
по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Ях



М.К. Дальцаев

Предписание получил (а): заведующий ДОУ Микунькина Л.К.
(ФИО, должность)